

Typgodkännandebevis

SC0783-13

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Branddörr typ BA

Innehavare

Robust Ståldörrar AB, 680 90 Nykroppa
Organisationsnummer: 556072-5995
Tel: 0590-187 00, Fax: 0590-418 27
E-post: rsab@robust.se, Hemsida: www.robust.se

Produkt

Branddörr typ BA, enkel-/pardörr av stål isolerad med stenull, med/utan glas, max (B x H) 13Mx25M, enkeldörr och max (B x H) 23Mx25M, pardörr. Brandteknisk klass EI 30/EI 60/A 60/A 120, brandgastäthet klass S_a, S_m, ljudisolering klass 35 dB.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr och ytterdörr i byggnader. Ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Branddörr BA

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2, 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Brandteknisk klass EI 60 ¹⁾	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Brandteknisk klass A 120 ¹⁾	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass S _a , S _m ²⁾	5:231
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	5:534
Luftljudisolering klass R' _w 35 dB enligt SS 25267 ³⁾	7

- 1) Gäller ej dörr med glas
- 2) Gäller enkeldörr enligt SP-rapport 4P02833
- 3) Endast enkeldörr och som innerdörr. Vid användning som ytterdörr skall luftljudisolering deklarerar i prestandadeklaration för CE-märkning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för Eftermontagekarmar – Karmtyp A/B & C karmhylsemontage, nr 815-9039-0-01, utgåva 3, daterad sep 2014

Monteringsanvisning för Eftermontagekarmar – Karmtyp A/B & C karmhylsemontage. Pardörr, nr 815-9040-0-01, utgåva 3, daterad sep 2014.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-04-04 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-98-0232. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Provningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Robust Ståldörrar AB, Nykroppa

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare, tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typpgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Brandgästäthet klass
Luftljudisolering klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Robust Ståldörrar AB, Nykroppa



SP Certifiering 1002

BA

SC0783-13

EI 30 / EI 60 / A 60 / A 120

S_a, S_m

R'_w 35 dB

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 3P00953, 3P04457, 3P04458, 3P03602A och 4P02833 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

"Ritningsförteckning för dörr BA", daterad 2014-10-17.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass A1 eller A2-s1,d0.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-06-28.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-06-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när produktens typgodkända egenskaper skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Per Adolfsson