

# Typgodkännandebevis

SC0562-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Branddörr/lucka typ BYR-A 90

### Innehavare

Robust Ståldörrar AB, 680 90 Nykroppa  
Organisationsnummer: 556072-5995  
Tel: 0590-187 00, Fax: 0590-418 27  
E-post: [rsab@robust.se](mailto:rsab@robust.se), Hemsida: [www.robust.se](http://www.robust.se)

### Produkt

Branddörr/lucka typ BYR, enkeldörr eller lucka av stål isolerad med stenuil, max BxH 13x26M, brandteknisk klass A 60, A 90.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande ytterdörr/lucka i byggnader.

### Handelsnamn

Branddörr BYR/Lucka BYR

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass A 60, A 90	5:2311, andra stycket
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	5:534

### Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisning för Eftermontagekarmar", nr 815-9037-0-01, daterad sept 2014, utgåva 5.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-04-04 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-98-0232. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Provningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Robust Ståldörrar AB, Nykroppa

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare, tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Brandteknisk klass

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

**Robust Ståldörrar AB, Nykroppa**



**SP Certifiering 1002**

**BYR**

**SC0562-10**

**A 60 / A 90**

**nr/datum**

**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr PX02396 och P802744 från SP.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr/lucka BYR-A 90", daterad 2014-11-26.

### Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass A1 eller A2-s1,d0.

Dörren/luckan i klass A 90 får ej förses med öppen springa i underkant.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-06-08 och bevis nummer SC0525-10 daterat 2012-06-08.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2015-10-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när produktens typgodkända egenskaper skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Per Adolfsson